

38.07



ΚΑΤΩ ΑΥΛΗ

ΑΝΩ ΑΥΛΗ

Ράμπα ΑΜΕΑ με κλίση 5% και επίπεδα ανά 4.5 μ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΤΕΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΑΡΦΑΚΙ 0.40x0.40m C250 ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΙΜΟ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΣΤΥΛΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΛΜΙΤΗΡΕΣ LED 7500lm-4000K, 81W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΑΛΜΙΤΗΡΕΣ LED
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΑΛΜΙΤΗΡΑ LED
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED

- Φωτιστικά ορόφων διαφυγής Όλα τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διατάξεις 3h.
- Ανιχνευτής παρουσίας εταιρίας Steinel IR QUATTRO HD COM1 AP, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 8m, 2000W, IP54.
- Ανιχνευτής κίνησης εταιρία Steinel μοντέλο IS 360-D TRIO, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 12m, 500W.
- Ανιχνευτής κίνησης με χρονική ρύθμιση στα 10min Steinel IS 345, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 20 m, 1000W.
- Διακοπήτες ελέγχου φωτισμού οπίσθιες
- Διακοπήτες ελέγχου φωτισμού οπίσθιες
- Ρευματοδότης Στεγανός
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ split unit
- Διπλός Στεγανός ρευματοδότης
- Στεγανός ρευματοδότης παύματος
- Ηλεκτρικός πίνακας
- Κουδούνι πολυφωνικό
- Ρευματοδότης DATA μονός
- Ρευματοδότης DATA διπλός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Τμήμα Η/Μ Έργων και Νέων Τεχνολογιών
 Αρκαίων 34 & Μιγασθίνων, 34100, Χαλκίδα

ΕΡΓΟ
 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/10-1-2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΘΕΣΗ
 ΘΕΣΗ "ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ", ΕΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ 688Δ/ 20-11-2019) ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ "Β" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ +37.70 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ H 02	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:100 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
--	----------------------------	--

Ο συντάξας
 ΧΑΛΚΙΑΔΑ
 ΓΕΩΡΓΙΩΤΑΙ
 Η.ΑΝ. ΔΑΛΤΡΙΑ 1.Υ.Δ.Χ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.4/Α'

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
 Πολίτικος Μηχανικός Π.Ε.3/Α' ΜSc

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ