



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΤΕΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΣΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΚΙ 0.40x0.40m C250 ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΙΜΟ
	ΦΩΤΕΙΚΟ LED ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩ ΕΙΤΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED 7500lm-4000K, 51W
	ΦΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED
	ΦΩΤΕΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED
	ΦΩΤΕΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED
	Φωτιστικά οροφών διαφυγής Όλα τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διάρκειας 3h.
	Ανεγχειλής παροσία; εταιρία Steinel IR QUATTRO HD COM1 ΑΡ, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 8m, 2000W, IP54.
	Ανεγχειλής κίνηση; εταιρία Steinel μοντέλο IS 360 D TRIO, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 12m, 500W.
	Ανεγχειλής κίνηση με χρονική ρύθμιση στα 10min Steinel IS 345, χρώμα λευκό, γωνίας δράσης 360°, ακτίνας 20 m, 1000W.
	Διακόπτης ελέγχου φωτισμού απλής
	Διακόπτης ελέγχου φωτισμού διπλής
	Ρευματοδότης Στεγανός
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ split unit
	Διπλός Στεγανός ρευματοδότης
	Στεγανός ρευματοδότης πατώματος
	Ηλεκτρικός πίνακας
	Κουδούνι πολυφωνικό
	Ρευματοδότης DATA μονός
	Ρευματοδότης DATA διπλός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Η/Μ Έργων και Νέων Τεχνολογιών
Ληλανίων 34 & Μεγαθέου, 34100, Χαλκίδα

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/10-1-2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 26ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ "ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ", ΕΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ
688Δ/ 20-11-2019) ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ "Β" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ +41,20 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ H 03	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:100 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
--	----------------------------	--

Ο συντάξας
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Α/Α'

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ
Πολτικός Μηχανικός Π.Ε.Σ/Α' Μ.Σ.ε

ΕΓΚΡΙΘΕΙ