ΕΠΙΧΥΟ ΑΝΕΣΤΗΑΚΟ
Ημ/νία Δήλωσης ισχύος: 20/11/2023
ΚΑΣΤΟΣ ΕΠΙΧΥΟΥΤΑΣ
https://service.tee.gr/deksapublic/facas/search/OcrFile
Αριθ. Δήλωσης ισχύος: 86614R

1 ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

698.00 τ.μ.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
προς Οδό Μαν. Μαυρογένους

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ



ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

Π-01-60'
698.00 τ.μ.

Σύνολο
1490.32 τ.μ.

ΟΔΟΣ ΝΙΚ. ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΠΛ.: -μ.

ΟΔΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΛ.: -μ.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2x1,5mm2
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
R	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ"
EXIT	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
ΠΛ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΛ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
H	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΩΝ
P-6	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΝΕΟΣ 6Kg
C-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 5Kg
P-12	ΑΥΤΟΔΙΑΓΕΙΡΟΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 12Kg
PE	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Φ19mm ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΜΗΚΟΥΣ 15m ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
	ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Fd ....min	ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Fd....min
A	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90min

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους τ.κ. 34132 Χαλκίδα
τηλ. 2221355180

ΕΡΓΟ:

" ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - - ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ "
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

309_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Οδός Θεοδ. Κολοκοτρώνη 10, Δροσιά, Χαλκίδα, ΤΚ:34150, ΟΤ:20

GPS:

38.48316734647508, 23.552880086551426

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΜΕΛΕΤΗ :

Ααρών Κοέν
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Αποκαλύκων 21, 11471 Αθήνα
τηλ.: 210 6453523, 6430266 κιν : 6973234359
e-mail : aaron@studio12.gr

Η / Μ ΜΕΛΕΤΗ :

Κ Αναγνώστου & Συνεργάτες Ε.Ε.
Μεγάλου - Αλέξη - Μεχ/κοι
Αρχιμήδης 6 , 10680 Αθήνα
τηλ.: 210 3603057, 3603067 κιν : 6972025548
e-mail : anakost@otenet.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ :	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	**ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	**309 - ΕΠ.03** 00
Α/Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :	
ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΚΩΔ/ΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	**P_2022.5.309**

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:

« Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. »
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ|ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΑΜ ΤΕΕ 7894 - ΤΗΛ.210 3603057
ΑΦΜ:095871982 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΕΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟΟΥ : 30257
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 80-ΤΗΛ/FAX 3603057
ΑΦΜ: 021907189 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ